

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**  
Số: 10/9 /TB - TĐXM

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

*"Về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Xuân Minh"*

- Kính gửi:**
- **UBND tỉnh Thanh Hóa.**
  - **Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.**
  - **Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.**
  - **Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa.**
  - **Ban CHPCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa.**
  - **Nhà máy Thủy điện Bái Thượng.**
  - **Chi nhánh thủy lợi Bái Thượng.**
  - **UBND huyện Thường Xuân**
  - **UBND huyện Thọ Xuân.**
  - **UBND huyện Thiệu Hóa**
  - **UBND Thị trấn Thường Xuân, xã Xuân cao, Xuân Dương, Thọ Thanh.**

Căn cứ dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn Quốc Gia về ảnh hưởng cơn bão số 3 tại khu vực Tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ công điện số 6751/CD-BCT ngày 06/9/2024 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (Yagi).

Căn cứ quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 21 tháng 08 năm 2024 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. Hiện nay, trên khu vực bị ảnh hưởng áp thấp hoàn lưu sau bão số 3 dự kiến nước về hồ nhà máy Thủy điện Xuân Minh với lưu lượng **300-500m<sup>3</sup>/s**.

Căn cứ theo lưu lượng phát điện nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và lưu lượng nước sông Đạt về hồ Thủy điện Xuân Minh dự báo tổng lưu lượng nước về hồ sẽ tăng từ 400 m<sup>3</sup>/s đến 600m<sup>3</sup> /s.

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xin thông báo về việc xả lũ hồ chứa Thủy điện Xuân Minh như sau:

1. Mức nước dâng hồ chứa Thủy điện Xuân Minh mùa mưa hiện nay đang là: 27.50m/27.50m.

2. Nhà máy Thủy điện Xuân Minh thực hiện xả lũ để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước dâng bình thường là 27.50m như sau:

- Thời gian xả lũ dự kiến: Từ 12 giờ 00 phút, ngày 10/9/2024, thời gian kết thúc xả đến khi hết lũ.

- Lưu lượng xả dự kiến (theo lưu lượng nước về hồ) từ 200 m<sup>3</sup>/s đến 400 m<sup>3</sup>/s và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước dâng bình thường là 27.50m.

- Tổng lưu lượng về hạ du:  $Q = Q \text{ nhà máy} + Q \text{ xả tràn} = 400 \text{ m}^3/\text{s}$  đến 600 m<sup>3</sup>/s

- Mực nước hạ lưu chênh lệch từ: cao trình 19m đến 22m

- Công tác xả lũ: Thực hiện theo Quyết định 3470/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Xuân Minh. Nhà máy Thủy điện Xuân Minh sẽ thực hiện việc xả lũ theo điều 8 bằng hiệu lệnh sau:

+ 30 phút trước khi xả, kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

+ Trước khi xả nước qua các cửa van đập tràn, hoặc khi tăng lưu lượng xả kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

+ Trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 05 giây.

+ Khi các cửa van xả tràn kết thúc xả nước thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

+ Ngoài các hiệu lệnh thông báo theo quy định từ điều khoản trên, Công ty Cổ phần thủy điện Xuân Minh còn thông báo việc vận hành cửa van đập tràn qua hệ thống cảnh báo được lắp đặt phía hạ du công trình quy định tại Khoản 14 Điều 18 của Quy trình.

3. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh kính đề nghị UBND huyện Thường Xuân, UBND huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa và UBND các xã Xuân Cao, Xuân Dương, Thọ Thanh, Thị trấn Thường Xuân thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Chu có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Tuyệt đối nhân dân

không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá, ... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ. Đặc biệt các vị trí nêu trong thông báo này v.v khi nước dâng lên hoặc rút xuống theo quy trình vận hành hồ chứa.

4. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu các hộ gia đình, các tổ chức cá nhân, xã, phường, huyện không thực hiện biện pháp phòng tránh bảo vệ con người, tài sản theo thông báo này. Các xã vùng hạ lưu cần có kế hoạch chủ động trong việc di dời nhân dân để an toàn nếu thấy cần thiết

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xin thông báo tới UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện: Thường Xuân, Thọ Xuân, Thiệu Hóa và thị trấn Thường Xuân, UBND các xã vùng hạ du để chủ động phòng tránh lũ đồng thời đảm bảo việc xả lũ của nhà máy thủy điện Xuân Minh đúng kế hoạch không ảnh hưởng tới con người, tài sản của nhân dân.

**Đầu mối liên hệ nhà máy thủy điện Xuân Minh:**

- 1. Ông Phạm Tiến Luật – Phó tổng GD Công ty: 0915.245.510**
- 2. Nhà máy thủy điện Xuân Minh: 0237.867.5678**

Kính mong nhận được sự chỉ đạo và hợp tác của các cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCTC, KTKT, NM.

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Quang Minh**